

【別表2-2】各室の要求水準(建築関係)

| 棟階部局専攻室番号室名 | | | | | | B. 建築関係 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (c) その他の特殊要件(建築関係全般) | |
|-------------|---------|-----|-----|---|----|-----------------------|---------|-------|--------|------------|----------------------|----------|--------------------|------------------|-----|---|----|---------------|---------|-----|-----|--------------|----|------|----|----------|----------------------------------|---|--|----------------------|--------------------|
| | | | | | | (a) 内装仕上 | | | | | | | | (b) 建具(内部建具) | | | | | | | | | | | | | | | | | (5) その他の特殊要件(建具関係) |
| | | | | | | (1) 床 | (2) 幅木 | (3) 壁 | (4) 天井 | (5) 天井ルーバー | (6) 間仕切壁遮音性能(音響透過損失) | (7) 暗室仕様 | (8) その他の特殊要件(内装関係) | (1) 片開き戸(D1/引き戸) | | | | (2) 親子開き戸(D2) | | | | (3) 両開き戸(D3) | | | | (4) 間仕切扉 | | | | | |
| 耐火性能 | 遮音・気密性能 | 額形状 | ガラス | 錠 | 数量 | 耐火性能 | 遮音・気密性能 | 額形状 | ガラス | 錠 | 数量 | 耐火性能 | 遮音・気密性能 | 額形状 | ガラス | 錠 | 数量 | 耐火性能 | 遮音・気密性能 | 額形状 | ガラス | 錠 | 数量 | 設置箇所 | 数量 | | | | | | |
| J3 | 2-3F | | | | | 風除室 | タイル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 自動ドア(ガラス製引き分け扉)とする。 ※出入管理装置対応 | - | | | |
| J3 | 2-3F | | | | | エントランスホール・郵便コーナー・吹抜階段 | タイル | VH | EP | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| J3 | 2-20F | | | | | エレベーターホール | タイル | VH | EP | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| J3 | 6-20F | | | | | 研究者交流スペース | TC | VH | EP | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| J2 | 2-20F | | | | | 男子トイレ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| J3 | 2-20F | | | | | 女子トイレ | VS | VH | EP-G | GB-R | - | 55程度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 給気ガラリ | - | | | |
| J3 | 2-20F | | | | | 緊急シャワー | GR | 立上 | FK | FK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| J3 | 2-20F | | | | | 給湯室 | VS | VH | FK | GB-R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| J3 | 2-20F | | | | | 多目的トイレ | VS | VH | FK | GB-R | - | 55程度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 自動引き戸(表示付き) | - | | | |
| J3 | 2-20F | | | | | 特別避難階段室 | VS | VH | EP | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 特定防火設備 | - | | | |
| J3 | 2-20F | | | | | 附室 | VS | VH | EP | RW | - | - | - | - | - | - | - | - | 特防 | 一般 | 無 | - | - | 必要数 | - | - | 特定防火設備(常時開・煙感知器連動)排煙設備 | - | | | |

【別表2-2】 各室の要求水準(建築関係)

| 棟階部局専攻室番号室名 | | | | | | B. 建築関係 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (c) その他の特殊要件(建築関係全般) | | | | | | | | | |
|-------------|-----|------|------|------|--------------|----------|--------|-------|--------|------------|----------------------|----------|--------------------|------------------|------|---------|-----|-----|---------------|----|------|---------|-----|--------------|-----|----|------|--------------------|----------------------|----------|-----|-----|----|-----|------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----|
| | | | | | | (a) 内装仕上 | | | | | | | (b) 建具(内部建具) | | | | | | | | | | | | | | | (5) その他の特殊要件(建具関係) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (1) 床 | (2) 幅木 | (3) 壁 | (4) 天井 | (5) 天井ルーバー | (6) 間仕切壁遮音性能(音響透過損失) | (7) 暗室仕様 | (8) その他の特殊要件(内装関係) | (1) 片開き戸(D1/引き戸) | | | | | (2) 親子開き戸(D2) | | | | | (3) 両開き戸(D3) | | | | | | (4) 間仕切扉 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 扉種別 | 防火性能 | 遮音・気密性能 | 額形状 | ガラス | 錠 | 数量 | 防火性能 | 遮音・気密性能 | 額形状 | ガラス | 錠 | 数量 | 防火性能 | | | 遮音・気密性能 | 額形状 | ガラス | 錠 | 数量 | 防火性能 | 遮音・気密性能 | 額形状 | ガラス |
| | | | | | dB | 箇所 | | | | | 箇所 | | | | | 箇所 | | | | | 箇所 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| J3 | 9F | 生命理工 | 生物プロ | 914 | 学生室(1) | VS | VH | EP | RW | - | 45程度 | 一般 | - | D1 | 一般 | 一般 | 透明 | 一般 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D1 | 一般 | 一般 | 一般 | 透明 | 一般 | 廊下側 | 1 | 間仕切扉D1は空錠間仕切り壁に窓設置(W3000×H800程度、防火設備) | - |
| J3 | 9F | 生命理工 | 生物プロ | 915 | 生物有機工学実験室(1) | FVS2 | 立上 | EP | 直天 | 有 | 45程度 | 一般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 防 | SAT | 一般 | 透明 | 電気 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 出入管理装置対応 | - |
| J3 | 9F | 生命理工 | 分子生命 | 916 | 教員室(2) | VS | VH | EP | RW | - | 45程度 | 一般 | - | - | - | - | - | 一般 | 一般 | 透明 | 一般 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| J3 | 9F | 生命理工 | 分子生命 | 917 | 学生室(2) | VS | VH | EP | RW | - | 45程度 | 一般 | - | - | - | - | - | 一般 | 一般 | 透明 | 一般 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ガス湯沸器の室外機用配管経路確保 | - | |
| J3 | 9F | 生命理工 | 分子生命 | 918 | 構造生物学実験室 | FVS2 | 立上 | EP | RW | - | 45程度 | 一般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 防 | SAT | 一般 | 透明 | 一般 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| J3 | 9F | 生命理工 | 分子生命 | 919 | 細胞培養室 | FVS2 | 立上 | EP | RW | - | 45程度 | 一般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 防 | SAT | 一般 | 透明 | 一般 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | P2実験室対応(出入口表示等) | - |
| J3 | 9F | 生命理工 | 生物プロ | 920 | 生物有機工学実験室(2) | FVS2 | 立上 | EP | RW | - | 45程度 | 一般 | - | 引戸 | 防 | 一般 | 透明 | 一般 | 1 | - | - | - | - | 防 | 一般 | 透明 | 一般 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 引戸とD3間に窓設置(できるだけ915との間仕切壁に開放感を持たせる) | - | |
| J3 | 10F | 生命理工 | 共通 | 1014 | コピー室 | VS | VH | EP | RW | - | 45程度 | 一般 | - | - | - | - | - | 一般 | 一般 | 透明 | 一般 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| J3 | 10F | 生命理工 | 生物プロ | 1015 | 共通機器室 | FVS2 | 立上 | EP | 直天 | 有 | 45程度 | 一般 | - | - | - | - | - | 防 | SAT | 一般 | 透明 | 一般 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| J3 | 10F | 生命理工 | 分子生命 | 1016 | 細胞工学無菌室 | FVS2 | 立上 | EP | RW | - | 45程度 | A2 | - | - | - | - | - | 防 | SAT | 一般 | 透明 | 一般 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | P2実験室対応(出入口表示等) | - |
| J3 | 10F | 生命理工 | 分子生命 | 1017 | 学生室 | VS | VH | EP | RW | - | 45程度 | 一般 | - | D1 | 一般 | 一般 | 透明 | 一般 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D1 | 一般 | 一般 | 透明 | 一般 | 廊下側 | 1 | 1018側間仕切り壁に窓設置(W3000×H1100程度) | - | |

【別表2-2】各室の要求水準(建築関係)

| | | | | | | B. 建築関係 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (c) その他の特殊要件(建築関係全般) | |
|-----|------|---------|------|------|--------|----------|--------|---------|--------|------------|----------------------|----------|--------------------|------------------|-----|-----|----|--------------|---------------|------|---------|-----|-----|--------------|------|----|----------------|----|----------|----|----|-----|--------------------|----------------------|------------|
| | | | | | | (a) 内装仕上 | | | | | | | | | | | | (b) 建具(内部建具) | | | | | | | | | | | | | | | (5) その他の特殊要件(建具関係) | | |
| | | | | | | (1) 床 | (2) 幅木 | (3) 壁 | (4) 天井 | (5) 天井ルーバー | (6) 間仕切壁遮音性能(音響透過損失) | (7) 暗室仕様 | (8) その他の特殊要件(内装関係) | (1) 片開き戸(D1/引き戸) | | | | | (2) 親子開き戸(D2) | | | | | (3) 両開き戸(D3) | | | | | (4) 間仕切扉 | | | | | | |
| 扉種別 | 防火性能 | 遮音・気密性能 | 額形状 | ガラス | 錠 | 数量 | 防火性能 | 遮音・気密性能 | 額形状 | ガラス | 錠 | 数量 | 防火性能 | 遮音・気密性能 | 額形状 | ガラス | 錠 | 数量 | 扉種別 | 防火性能 | 遮音・気密性能 | 額形状 | ガラス | 錠 | 設置箇所 | 数量 | その他の特殊要件(建具関係) | | | | | | | | |
| 棟 | 階 | 部局等 | 専攻等 | 室番号 | 室名 | | | | | | | 箇所 | | | | | | | 箇所 | | | | | | 箇所 | | | | | | | | | | |
| J3 | 15F | 総理工 | 材料物理 | 1515 | 教員室(1) | VS | VH | EP | RW | - | 45程度 | 一般 | | D1 | 一般 | 一般 | 透明 | 一般 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| J3 | 15F | 総理工 | 材料物理 | 1516 | 学生室(1) | VS | VH | EP | RW | - | 45程度 | 一般 | | | | | | | | 透明 | 一般 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| J3 | 15F | 総理工 | 材料物理 | 1517 | 実験室(4) | FVS 2 | 立上 | EP | RW | - | 45程度 | 一般 | | | | | | | | 防 | 一般 | 透明 | 一般 | 1 | | | | | | | | | | | |
| J3 | 15F | 総理工 | 材料物理 | 1518 | 学生室(2) | TC | VH | EP | RW | - | 45程度 | 一般 | 将来間仕切部分の天井裏に界壁設置 | D1 | 一般 | 一般 | 透明 | 一般 | 1 | 一般 | 一般 | 透明 | 一般 | 1 | | | D1 | 一般 | 一般 | 透明 | 一般 | 廊下側 | 1 | 1519側にD1設置 | |
| J3 | 15F | 総理工 | 材料物理 | 1519 | 教員・事務室 | TC | VH | EP | RW | - | 45程度 | 一般 | | D1 | 一般 | 一般 | 透明 | 一般 | 1 | | | | | | | | D1 | 一般 | 一般 | 透明 | 一般 | 廊下側 | 1 | 1520側にD1設置 | |
| J3 | 15F | 総理工 | 材料物理 | 1520 | 教員室(2) | TC | VH | EP | RW | - | 45程度 | 一般 | | D1 | 一般 | 一般 | 透明 | 一般 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| J3 | 16F | 総理工 | 物理創造 | 1612 | 連携教員室 | TC | VH | EP | RW | - | 55程度 | 一般 | 将来間仕切部分の天井裏に界壁設置 | D1 | SAT | 一般 | 透明 | 一般 | 1 | 一般 | SAT | 一般 | 透明 | 一般 | 1 | | | | | | | | | | |
| J3 | 16F | 総理工 | 物理創造 | 1613 | 学生室(1) | VS | VH | EP | RW | - | 45程度 | 一般 | | D1 | 一般 | 一般 | 透明 | 一般 | 1 | | | | | | | | D1 | 一般 | SAT | 一般 | AP | 一般 | 廊下側 | 1 | 1614側にD1設置 |
| J3 | 16F | 総理工 | 物理創造 | 1614 | 化学実験室 | FVS 2 | 立上 | EP | 直天 | 有 | 55程度 | 一般 | ポンプ振動、レーザー発振音有り | | | | | | | | | | | | | 防 | SAT | 一般 | 透明 | 電気 | 1 | | | 出入管理装置対応 | |
| J3 | 16F | 総理工 | 物理創造 | 1615 | セミナー室 | TC | VH | EP | RW | - | 55程度 | 一般 | 将来間仕切部分の天井裏に界壁設置 | D1 | SAT | 一般 | 透明 | 一般 | 1 | 一般 | SAT | 一般 | 透明 | 一般 | 1 | | | | | | | | | | |
| J3 | 16F | 総理工 | 物理創造 | 1616 | 学生室(2) | VS | VH | EP | RW | - | 45程度 | 一般 | | D1 | 一般 | 一般 | 透明 | 一般 | 1 | | | | | | | | | D1 | 一般 | 一般 | AP | 一般 | 廊下側 | 1 | 1617側にD1設置 |

