

【別表2-4】各室の要求水準(機械設備関係)

							E. 空調・換気設備関係							F. 給排水衛生設備関係							G. ガス設備関係													
							(a) 空調設備				(b) 換気設備 (換気条件)	(c) 局所排気設備				(d) その他の特殊要件 (空調・換気設備関係)	(a) 給水設備			(b) 排水		(c) その他の特殊要件 (給排水衛生設備関係)	(a) 都市ガス					(b) 高圧ガス						(c) その他の特殊要件 (ガス設備関係)
							(1) 空調条件	(2) 機器発熱量・空調負荷	(1) ドラフトチャンバー	(2) キャノピーフード		(1) 上水	(2) 実験排水	(2) 生活排水	(a) 都市ガス					(1) ボンベ持ち込み禁止範囲	(2) 不活性ガス			(2) 可燃性・毒性・酸素ガス										
										使用薬品					数量		排気風量		口径					ガス種別			ガス種別							
棟	階	部局等	専攻等	室番号	室名	kWh	発熱機器等	使用薬品	全最大開口寸法 (W×H)	数量	使用薬品	排気風量	数量	20	25	32	40	20	25	32	40	50	N2	Ar	He	CO2	その他	可燃性	毒性	酸素				
									m	台		m ³ /h	台	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所		
J2	3F	-	-	-	エレベーターホール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
J3	3F	-	-	-	ベデストリアンデッキ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
J3	4F	ラボ	-	404	レンタルラボ(1)	E3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	6	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	
J3	4F	ラボ	-	405	レンタルラボ(2)	E3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	18	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	
J3	4F	ラボ	-	406	レンタルラボ(3)	E3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	6	-	-	1	-	-	-	-	内	-	-	-	-	-	-	-	
J3	4F	ラボ	-	407	レンタルラボ(4)	E3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	6	-	-	1	-	-	-	-	内	1	1	1	-	-	-	-	
J3	5F	ラボ	-	512	少量危険物保管室	E3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
J3	5F	ラボ	-	513	レンタルラボ(1)	E3	-	-	-	-	特殊	酸、アルカリ、有機系	1.8×0.75	6	-	1	-	6	-	-	1	-	-	-	-	内	-	-	-	-	-	-	-	
J3	5F	ラボ	-	514	レンタルラボ(2)	E3	-	-	-	-	特殊	酸、アルカリ、有機系	1.8×0.75	2	-	1	-	6	-	-	1	-	-	-	-	内	-	-	-	-	-	-	-	
J3	5F	ラボ	-	515	レンタルラボ(3)	E3	-	-	-	-	特殊	酸、アルカリ、有機系	1.8×0.75	4	-	1	-	6	-	-	1	-	-	-	-	内	1	1	1	-	-	-	-	
J3	6F	ラボ	-	611	レンタルラボ(1)	E3	-	-	-	-	特殊	酸、アルカリ、有機系	1.8×0.75	1	-	1	-	6	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	

